

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la situația Reactorului de Cercetare TRIGA de la ICN Pitești

În data de 19 martie 2015, prin mijloacele de informare media s-a distribuit știrea conform căreia „la reactorul de la ICN Mioveni sunt scurgeri radioactive și că apa și aerul ar fi infestate”.

În urma controalelor efectuate de către CNCAN la Reactorul de Cercetare TRIGA de la ICN Pitești, s-a constatat ca reactorul a funcționat în limitele și condițiile tehnice de exploatare aprobate de către CNCAN. Nu au existat eliberări de produși de fisiune din combustibilul nuclear. Pierderile tehnologice interne de apă au fost recuperate prin sistemul de drenaje prevăzute prin proiect și colectate în rezervoarele speciale de stocare deșeurilor lichide aferente reactorului nuclear. Sistemul de monitorizare efluenți gazoși la coșul de ventilație a înregistrat valori corespunzătoare funcționării normale a reactorului.

Totodată menționăm că nu au fost transferate deșeurilor radioactive lichide sau solide provenite de la reactorul nuclear.

Valorile parametrilor de mediu pe amplasamentul ICN Pitești s-au situat în limitele de variație ale fondului natural.

Nu a fost pusă în pericol sănătatea populației sau a personalului expus profesional.